СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01179/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИСА" (ООО "МЕДИСА"). Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 119296, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПР-КТ, Д. 5, ПОМЕЩ. 2/1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739050624. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727203581. Телефон: (495)727-06-20, адрес электронной почты: info@tempstroy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВАКОЛ" (ООО НПП «НОВАКОЛ»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 121351, ГОРОД МОСКВА, ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ УЛИЦА, ДОМ 5, ЭТ 1 ПОМ IV ОФ 19. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249000, РОССИЯ, Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, Промышленная зона, земельный участок 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746577654. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9731052434.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Мастика полиуретановая однокомпонентная кровельная, гидроизоляционная, марки Гипердесмо® (Hyperdesmo®) (расход при нанесении на негорючее основание не более 1,2 кг/м²), выпускаемая по ТУ 20.30.12-004-57955084-2023 «Мастика кровельная и гидроизоляционная «ГИПЕРДЕСМО®». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 20.30.12.130
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 10489/РС от 26.02.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5744-АОП от 21.03.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).
Условия хранения: в сухом, проветриваемом помещении при температурах от +5 °С до +25 °С, в герметичной заводской упаковке. Срок хранения – 12 месяцев с даты производства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 27.03.2024 **по** 26.03.2029

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Савельева Екатерина Константиновна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Литвинов В.А. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))