



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001933.08.22 от 10.08.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смесь сухая строительная ремонтная зимняя на цементном вяжущем: LITOKOL CR 43 FT FINE WINTER.
Область применения: Для ремонта и восстановления поврежденных бетонных и железобетонных конструкций: вертикальных и горизонтальных поверхностей, небольших сколов, каверн и раковин в условиях пониженных температур от -10°C до +10°C, для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-009-53935073-2016 "Смеси сухие строительные ремонтные" Изм. №3, рецептурой.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1035006103208

СООТВЕТСТВУЕТ

"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01949 от 04.08.2022 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.10734 от 21.07.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002402.07.22 от 28.07.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной регистрации члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0434942



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002402.07.22 Дата 28. 07. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.002141-2 от 13.07.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 18.07.2022 по 28.07.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене В.О. Поповой, образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Свидетельство об аккредитации №332400091622 от 16.07.2018г., регистрационный номер №104/18

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"
(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Смесь сухая строительная ремонтная зимняя на цементном вяжущем: LITOKOL CR 43 FT FINE WINTER

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 5745-009-53935073-2016 "Смеси сухие строительные ремонтные" Изм. №3, рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5745-009-53935073-2016 "Смеси сухие строительные ремонтные" Изм. №3, рецептура, техническое описание продукта, протокол лабораторных испытаний, макет этикетки, копии регистрационных документов, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой сухую строительную смесь. Состав: цемент, песок фракционный, армирующие волокна, пластификатор.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.10734 от 21.07.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Удельная эффективная активность природных

43,3±7,6

не более 370

016110

Вещества, показатели (факторы)**Фактическое значение****Гигиенический норматив**

радионуклидов, Бк/кг

Соответствует I классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли (цемент), кремнию диоксиду.

Пыль продукции при длительном воздействии обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу.

Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: Для ремонта и восстановления поврежденных бетонных и железобетонных конструкций: вертикальных и горизонтальных поверхностей, небольших сколов, каверн и раковин в условиях пониженных температур от -10°C до $+10^{\circ}\text{C}$, для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.1.17, п.5.2.5), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), паспорта безопасности, инструкции по применению. Использовать средства индивидуальной защиты для глаз/лица, кожи, органов дыхания в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение: Продукция: Смесь сухая строительная ремонтная зимняя на цементном вяжущем: LITOKOL CR 43 FT FINE WINTER соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции



В.О. Попова

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

21.07.2022

С.Г. Сафонкина

Врач по СГЛ исследованиям
ОМСиМКЛ О.А. Бикаева
Приказ от 10.06.2021 №140

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.22.10734 от 21 июля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 17.22.10734 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.002141-2 от 13.07.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: 142410, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смесь сухая строительная ремонтная зимняя на цементном вяжущем: LITOKOL CR 43 FT FINE WINTER.

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
142410, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", 142410, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 29.06.2022

Ф.И.О., должность: Степанова И.Б., Технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

Доставлен в ИЛЦ: 18.07.2022

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД»	1965	СП № С-ТТ/02-12-2021/114295851 от 02.12.2021	01.12.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

Протокол № 77.22.10734 распечатан 21.07.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения: ТУ 5745-009-53935073-2016 изм. №3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.07.2022 15:43 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10734 - 680 дата начала испытаний 19.07.2022 10:35 дата окончания исследований 20.07.2022 17:34					
1	Калий-40	Бк/кг	181±54	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	18,6±4,4	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	6,5±3,0	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	43,3±7,6	не более 370	ГОСТ 30108-94
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.10734 от 21 июля 2022 г.