НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.GR.ЭО.ПР.099.Н.00499** 030318

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИСА»,
ОГРН 1027739050624.
Адрес: 119296, Россия, г. Москва, Университетский пр-т, д. 5.
Телефон/факс: 495-727-06-37.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ALCHIMICA S.A.
Адрес: Греция, 11528 Athens, str. Lampsakou 7.
Телефон: +30 214 4167 700.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СИСТЕМА ГИПЕРТРАСТ КРОВЛЯ ЗА 1 ДЕНЬ (БЕЗ ФИНИШНОГО СЛОЯ). Состав: Праймер: Гипертраст Праймер (расход 0,1-0,5 кг/м^2); Основной гидроизоляционный слой: Гипертраст Гибрид 2К (расход 1,6-2,0 кг/м^2). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) 23.99.12.120
код ТН ВЭД России 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа умеренновоспламеняемые (В2) - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», группа умеренногорючие (Г2) - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3) - ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0667/ДС от 22.01.2020 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.02.2020 по 05.02.2025

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **В.А. Литвинов**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru